令和4年度　佐呂間町一般・産業廃棄物最終処分場維持管理状況

1. 埋立状況

【単位:トン】

	種　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物最終処分場	粗大・不燃ごみ	161.0	140.5	101.5	106.5	117.0	148.5	159.0	185.0	100.5	55.5	41.0	94.5
	焼却残渣	0.0	15.8	19.6	15.4	16.6	19.0	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　計	161.0	156.3	121.1	121.9	133.6	167.5	169.7	185.0	100.5	55.5	41.0	94.5
埋立残余容量(※R3年度末)	4,232㎥												

【単位:トン】

	種　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物最終処分場	廃プラスチック	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－
	木くず	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－
	合　計	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－
埋立残余容量(※R3年度末)	31,567㎥												

2. 施設の点検状況

点検結果:異常なし　○
異常あり　×
補修実施　◎

項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月1日	5月6日	6月1日	7月1日	8月2日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月6日	2月1日	3月1日
擁壁等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出液処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

3. 地下水及び放流水の状況

項目			基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水上流部	電気伝導率	ms/m	－	7.5	7.6	7.2	7.6	7.8	7.8	7.9	8.2	9.0	8.5	8.2	8.4
	塩化物イオン	mg/ℓ	0.5以上	7.0	7.3	6.5	7.0	6.7	6.7	6.4	5.9	6.0	6.1	6.4	6.3
地下水下流部	電気伝導率	ms/m	－	49.3	60.0	32.8	41.8	21.0	62.0	41.5	57.5	65.8	53.7	48.2	34.2
	塩化物イオン	mg/ℓ	0.5以上	68.0	82.0	33.0	42.0	12.0	84.0	54.0	76.0	81.0	74.0	60.0	31.0
放流水	水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	8.20	8.20	8.10	8.10	8.00	8.20	8.20	8.20	8.00	8.20	8.10	8.20
	化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90以下	4.40	4.90	4.60	4.60	5.40	4.50	5.30	5.60	6.30	6.10	5.60	5.40
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60以下	0.40	0.20	0.50	0.40	0.50	0.30	0.80	0.60	0.80	0.40	0.80	0.3
	浮遊物質量(SS)	mg/ℓ	60以下	5.00	2.00	4.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.40	1.00	1.0
	りん含有量	mg/ℓ	16以下	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.09	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	窒素含有量	mg/ℓ	120以下	6.10	13.00	9.00	10.00	11.00	11.00	13.00	12.00	14.00	16.00	15.00	15.0
	大腸菌群数	個/cm^3	3000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0